



Anmälan om tillfällig övernattning

Anmälan avser (ex. Stjerneskolan):	
Adress:	Postadress och postnr:

Anmälan utförd av:	
E-post till anmälare:	Telefonnummer till anmälare:
Anmälares befattning:	

Information om övernattning

Övernattning avser datum:	Antal övernattande:
Säkerhetsansvarig (alltid nåbar):	Telefon säkerhetsansvarig:

Uppfylls följande enligt riktlinjer

"Tillfällig övernattning inom Torsby kommun"

Utrymningslarm finns i övernattningslokal(er) och utrymningsväg(ar)	☐ Ja	☐ Nej
Två av varandra oberoende utrymningsvägar finns i lokalen/lokalerna	☐ Ja	☐ Nej
Utrymningsvägarna är fria från hinder, markerade och upplåsta	☐ Ja	☐ Nej
Brandredskap (släckutrustning) finns tillgängligt	☐ Ja	☐ Nej
Deltagarna är/kommer att bli informerade om ordningsregler, släckutrustning och utrymningsstrategi	☐ Ja	☐ Nej

2 kap. 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor: "Ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olyckshändelse och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand."

Denna sida skickas **per e-post till raddningstjansten@torsby.se minst 5 arbetsdagar innan planerad övernattning ska ske. Även planritning med markering av vilka lokaler som används ska skickas med.**



Checklista för tillfällig övernattning

KONTROLL INNAN LOKALEN ANVÄNDS

Är lokalen godkänd för det antal gäster som förväntas övernatta?	☐ Ja	☐ Nej
Är övernattningen anmäld till Räddningstjänsten?	☐ Ja	☐ Nej
Finns fungerande brand-/utrymningslarm?	☐ Ja	☐ Nej
Är utrymningsvägarna fria från hinder, markerade och upplåsta?	☐ Ja	☐ Nej
Finns tillräckligt med släckutrustning?	☐ Ja	☐ Nej
Är övriga utrymmen, som de övernattande ej skall ha tillgång till, låsta?	☐ Ja	☐ Nej
Är en säkerhetsansvarig utsedd?	☐ Ja	☐ Nej

KONTROLL UNDER ÖVERNATTNINGEN

Är deltagarna informerade om släckutrustning, utrymningslarm och utrymningsstrategi?	☐ Ja	☐ Nej
Är utrymningsvägar fria, markerade och upplåsta?	☐ Ja	☐ Nej
Sker matlagning, kaffekokning m.m. på avsedda platser?	☐ Ja	☐ Nej
Finns släckutrustning i lokalen?	☐ Ja	☐ Nej
Finns otillåtna el-installationer?	☐ Ja	☐ Nej
Hålls dörrar i brandcellsgräns (branddörrar) stängda?	☐ Ja	☐ Nej
Är den säkerhetsansvarige nåbar?	☐ Ja	☐ Nej

OBS! Denna del skall inte skickas till Räddningstjänsten utan kan användas som underlag på objektet.



ORDNINGREGLER BRANDSKYDD

För att minska sannolikheten för uppkomst av brand samt minska konsekvenserna i händelse av brand bör följande ordningsregler gälla vid tillfällig övernattning:

- Samtliga övernattande personer ska ha kunskap om utrymningsplanen. Exempelvis veta vad som gäller om brandlarmet går och var utrymningsvägar, släckutrustning och återsamlingsplats finns.
- Dörrar till trapphus och korridorer ska alltid vara stängda (gäller ej magnetuppställda dörrar som stängs av brandlarmet).
- Rökning är förbjuden inom och i anslutning till byggnaden. Öppen eld, till exempel levande ljus, får inte förekomma.
- Utrymningsvägar och släckutrustning får inte blockeras.
- Brännbart material och andra lösa föremål så som bänkar, bord, stolar, kläder och väskor får inte placeras i korridorer, i trapphus eller vid utrymningsvägar.
- Brandfarlig vara får inte hanteras i byggnaden.
- Alla elinstallationer ska vara utförda av fackman. Provisoriska elinstallationer accepteras inte.
- Laddning av mobiltelefoner/ läsplattor etc. får endast ske under tid då ansvarig ledare i lokalen är vaken.
- Laddning av elsparkcyklar, cykelbatteri etc. får ej ske inomhus.
- Matlagning och kaffekokning får inte förekomma annat än i lokaler avsedda för detta.
- Kläder och annat brännbart får inte hängas i/över lampor eller annan teknisk utrustning.
- Sopsäckar, skräp och annat brännbart material får bara placeras i avsedda utrymmen.